

生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称 夜郎（木水）220kV 变 110kV 送出工程

项目编号 黔发改能源〔2011〕3197 号

建设地点 贵州省桐梓县夜郎镇和习水县温水镇境内

验收单位 贵州电网有限责任公司遵义供电局

2024 年 8 月 4 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	夜郎（木水）220kV 变 110kV 送出工程	行业类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	贵州电网有限责任公司遵义供电局	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	遵义市水利局，遵市水保函〔2011〕73 号，2011 年 9 月 29 日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间			
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	贵州电网公司，黔电基建〔2012〕866 号，2012 年 7 月 19 日		
项目建设起止时间	2014 年 1 月开工建设，2018 年 8 月完工		
水土保持方案编制单位	贵州省水土保持科技示范园管理处		
水土保持初步设计单位	贵州江源电力建设有限公司		
水土保持监测单位			
水土保持施工单位	贵州宏电实业有限责任公司		
水土保持监理单位	贵州电力建设监理咨询有限责任公司		
水土保持设施验收报告编制单位	贵州天保生态股份有限公司		

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）、《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）等有关规定，贵州电网有限责任公司遵义供电局于2024年08月01日在遵义市组织召开夜郎（木水）220kV变110kV送出工程（以下简称“本项目”）水土保持设施验收会。

参加本次会议的有贵州电网有限责任公司遵义供电局（建设单位）、贵州江源电力建设有限公司（设计单位）、贵州宏电实业有限责任公司（施工单位）、贵州电力建设监理咨询有限责任公司（监理单位）、贵州天保生态股份有限公司（验收报告编制单位）、贵州省水土保持科技示范园管理处（水土保持方案编制单位）等单位的代表及特邀专家，会议成立了验收组。

验收组成员及代表察看了工程现场，查阅技术资料，听取建设单位和水土保持设施验收报告编制等单位关于水土保持情况的汇报，经质询、讨论，形成了夜郎（木水）220kV变110kV送出工程水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

本项目位于贵州省桐梓县夜郎镇和习水县温水镇境内，属新建类项目，本项目由三条线路组成：①夜郎（木水）变~桐太Ⅱ回“T”接的110KV线路，线路长为6.4km；夜郎（木水）变~松坎接“松羊线”的110KV线路，线路长为17.6km；夜郎（木水）变~温水变110KV线路，线路长为30.8km；②线路全长为54.8km（单回架设）；③塔

基共用 203 个，平均汽车运距 15km，平均人力运距 1.5km。

本项目主体工程建设工期为 2014 年 1 月至 2018 年 8 月，总工期为 20 个月。

本项目主体工程总投资为 3157.4 万元，其中土建投资 1250.12 万元，水保投资 116.04 万元。工程实际占地面积为 0.29hm²，其中工程永久占地面积为 0.29hm²，临时占地面积 3hm²。本工程挖方总量为 29708m³，其中挖方 14854m³，填方 14854m³，无借方和余方。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2011 年 9 月 29 日，遵义市水利局以遵市水保函〔2011〕73 号对本项目水土保持方案准予行政许可。

本项目不涉及水土保持重大变更。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2012 年 7 月 19 日，贵州电网公司以泉电建设〔2021〕41 号对本项目初步设计予以批复。

（四）验收报告编制情况和主要结论

1.水土保持设施验收报告编制情况

2013 年 6 月，我单位委托贵州天保生态股份有限公司进行本项目水土保持设施验收工作，接受委托后验收报告编制单位进场调查时间为 2018 年 8 月~2024 年 8 月，期间开展多次现场调查工作，并将现场实际水土保持工作相关情况反馈至建设单位，验收报告编制单位于 2024 年 8 月完成本项目水土保持设施验收报告的编制。

2.验收报告主要结论

建设单位依法报批水土保持方案，开展了水土保持后续设计，开

展水土保持监理，按照批复的水土保持方案落实了各项水土保持措施，发挥了防治水土流失的作用；防治指标均达到本项目水土保持方案设计的目标值。工程调试运行期间，水土保持设施管护责任明确，规章制度健全，保障了水土保持措施正常运行及持续发挥作用，具备水土保持设施验收条件。

（五）验收结论

综上所述，验收组认为，本项目实施过程中落实了水土保持方案提出的各项措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，具备水土保持设施验收条件，同意本项目水土保持设施通过验收。

（六）后续管护要求

加强对水土保持设施管理维护，确保其正常运行和发挥效益。

三、夜郎（木水）220kV变110kV送出工程验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	令狐昌君	贵州电网有限责任公司遵义供电局			建设单位
成员		贵州电网有限责任公司遵义供电局	专责	令狐昌君	
	白轩	贵州天保生态股份有限公司	技术专用章	白轩	验收报告编制单位
	/	/	/	/	监测单位
		贵州电力建设监理咨询有限公司	总监	王电	水土保持监理单位
		贵州省水土保持科技示范园管理处			水土保持方案编制单位
	赵晟	贵州宏电实业有限责任公司	项目经理	赵晟	施工单位
	方启彬	贵州省聚新水利综合经营有限公司	项目经理	方启彬	特邀专家